



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отдел надзорной деятельности по г. Прохладному и Прохладненскому району УНДПР
Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике

КБР, г. Нальчик, ул. А. Кадырова, 6. номера телефона доверия
ГУ МЧС России по КБР – 8 (8662) 39-99-99 e-mail ugpnkbr@mail.ru, тел. 8 (8662) 96-07-96

ПРЕДПИСАНИЕ № 148/ 01 /76

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
общеобразовательная школа №4 имени А. Г. Головки) в лице законного представителя

фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя

юридического лица - директора Пентезиди Наталии Александровны

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора г. Прохладного и
Прохладненского района по пожарному надзору от 02.06.2015 № 148

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период
с 12 ч. 00 мин. « 08 » июня 20 15 г. по 10 ч. 00 мин. « 23 » июня 20 15 г. проведена внеплановая
выездная проверка

Государственным инспектором отдела НД по г. Прохладному и Прохладненскому району

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

лейтенантом внутренней службы Хажнагоевым Рустамом Валериевичем

по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

в зданиях, помещениях и на территории МБОУ «СОШ №4»

расположенного по адресу: КБР, г. Прохладный, ул. Строительная, 272 «А»

совместно с

директором Пентезиди Н. А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предп исани я	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности	Отмет-ка (под-пись) о выполнен ии (указывае тся только выполнен ие)
1	2	3	4	5
1.	Обеспечить дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	ч.7, ст. 83 ФЗ №123 от 22.08.2008г.	01.06.2016 года	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный
срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан,
на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их
устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор отдела НД по г. Прохладному и

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

Прохладненскому району, лейтенант внутренней службы

Хажнагоев Рустам Валериевич

« 29 » 06 20 15 г.

Предписание для исполнения получил (а):

(подпись)

Директор МБОУ «СОШ №4»

(должность, фамилия, инициалы)

Пентезиди Наталия Александровна

« ____ » _____ 20 ____ г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

(подпись)

