



МЧС России

Отдел надзорной деятельности по г. Прохладному и Прохладненскому району
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике

361016, КБР, с. Прималкинское, ул. Канкавы б/н, здание пожарной части №4, 1-го отряда ФПС КБР
тел/ fax: 8-(86631) 7-10-73, e-mail:ugpnkbr4@mail.ru номера
телефонов доверия ГУ МЧС России по КБР – 8(8662) 39-99-99.

ПРЕДПИСАНИЕ № 151 / 01 / 79

по устранению нарушений требований пожарной безопасности
Директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«СОШ №4» Пентезиди Н. А.

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

с 26.05 по 22.06 2015 года Проведена плановая проверка (обследование)

Государственным инспектором отдела НД г. Прохладного и Прохладненского района

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по

лейтенантом внутренней службы Хажнагоевым Рустамом Валериевичем

надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

зданий (сооружений) и помещений ДО №22 МБОУ "СОШ № 4",
расположенного по адресу: г. Прохладный, ул. Строительная, 284,

совместно с Пентезиди Н. А.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ предписания	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Обеспечить наличие систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожарной сигнализации)	ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 54 ФЗ от 28 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390	01.06.2016г.	
2.	Обеспечить дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	ч.7, ст. 83 ФЗ №123 от 22.08.2008г.	01.06.2016г.	
3.	Обеспечить наличие на всех путях эвакуации знаков ПБ обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы	ст.84 ФЗ от 28 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 39001.06.2016г.	01.06.2016г.	

4.	На 2-м этаже в помещении старшей группы «А» допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника	п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390	01.06.2016г.	
5.	План эвакуации людей при пожаре не соответствуют требованиям	ГОСТ Р 12.2.143-2002, ст.84 ФЗ от 28 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390	01.06.2016г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
г.о. Прохладный и Прохладненского района
по пожарному надзору Хажнагоев Р. В.



29 июня 2015г.

ПРЕДПИСАНИЕ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛУЧИЛ (а):

**Директор Муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения «СОШ №4»
Пентезиди Н. А.**

*(подпись, печать юридического лица,
индивидуального предпринимателя
собственности, имущества и т.п.
(гражданина)*

*(должность, ф.и.о. законного представителя
юридического лица, руководителя организации, Ф.И.О.
индивидуального предпринимателя, владельца
собственности, имущества и т.п. (гражданина)*

“ ” _____ 2015 г.