



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

ПРОКУРАТУРА
ГОРОДА ПРОХЛАДНОГО

ПРОХЛАДНЭ КЪАЛЭМ
И ПРОКУРАТУРЭ

ПРОХЛАДНЫЙ ШАХАРНЫ
ПРОКУРАТУРАСЫ

ул. Гагарина, 35, г. Прохладный, КБР, 360145

20 .08.2021 9-80-2021

№ _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
Федеральных законов от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и от
06.03.2006 № 35-ФЗ «О
противодействии терроризму»

Прокуратурой города Прохладного по поручению прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики 27.07.2021, совместно: ОНД МЧС по г. Прохладный и Прохладненского района проверка проведена в сфере соблюдения требований законодательства при подготовке к новому учебному году образовательными учреждениями г.о. Прохладный Кабардино-Балкарской Республики.

В соответствии п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон) образовательные организации обязаны осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения и воспитания обучающихся.

Согласно статье 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Подпунктом 2 ч. 6 ст. 28 Закона образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в

соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Между тем, под противодействием терроризму в соответствии с п. 4. ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», понимается деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц в том числе, по предупреждению терроризма, по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма); минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма. Одним из основных принципов противодействия терроризму, согласно ст. 2 Федерального закона № 35-ФЗ, является приоритет мер предупреждения терроризма.

В соответствии с п.п. «д» п.11 «Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации», утвержденной Президентом РФ 05.10.2009 года (далее – Концепция противодействия терроризму в РФ) одной из основных задач противодействия терроризму является обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей.

Финансовое обеспечение противодействия терроризму, согласно пункту 40 Концепции, осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и средств хозяйствующих субъектов.

Пунктом 42 Концепции установлено, что расходы на финансирование мероприятий в области противодействия терроризму определяются каждым субъектом Российской Федерации и органом местного самоуправления самостоятельно за счет средств своих бюджетов.

Согласно части 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», одной из целей государственной политики в интересах детей является защита детей от факторов, негативно влияющих на их физическое развитие в образовательных учреждениях.

Проведена проверка на предмет соблюдения пожарной безопасности МБОУ «СОШ № 4 им. А.Г. Головки», в ходе которой выявлены следующие нарушения:

+ -Для покрытия пола на путях эвакуации применены горючие материалы с неопределенной пожарной опасностью, п. 6.25 СНиП 21-01-97*; статья 134, табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

+ -В здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение, п.4.3.12. СП 1.13130.2020.

+ -Не осуществляется проверка состояния огнезащитной обработки чердачного помещения с составлением протокола проверки состояния

огнезащитной обработки (пропитки) и с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, п. 13 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ».

Проведена проверка на предмет соблюдения пожарной безопасности в ДО № 12 МБОУ «СОШ № 4 им. А.Г. Головки», в ходе которой выявлены следующие нарушения:

✓ -Для облицовки потолка в помещениях группы «Колокольчики» использованы декоративно-отделочные материалы с неопределенной степенью горючести, ч. 7 ст. 134, ФЗ №123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.

-В здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение, п.4.3.12. СП 1.13130.2020.

✓ -Не осуществляется проверка состояния огнезащитной обработки чердачного помещения с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) и с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, п. 13 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ».

✓ -Пожарные рукава не присоединены к пожарным кранам, п. 50 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ».

Проведена проверка на предмет соблюдения пожарной безопасности в ДО № 8 МБОУ «СОШ № 4 им. А.Г. Головки», в ходе которой выявлены следующие нарушения:

— Здание учреждения не оборудовано внутренним противопожарным водопроводом. На территории учреждения отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения, ч. 1 ст. 62 ФЗ №123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.

✓ -В здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение, п.4.3.12. СП 1.13130.2020.

✓ -Не осуществляется проверка состояния огнезащитной обработки чердачного помещения с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) и с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, п. 13 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ».

— Не организовано проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц не реже 1 раз в 5 лет с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, п. 17 «б» ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ».

Проведена проверка на предмет соблюдения пожарной безопасности в ДО № 22 МБОУ «СОШ № 4 им. А.Г. Головки», в ходе которой выявлены следующие нарушения:

-Для покрытия пола и декоративной отделки потолка на путях эвакуации в коридоре здания использованы материалы с неопределенной степенью горючести,

п. 6.25 СНиП 21-01-97*; ст. 134, таблица 28 ФЗ №123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.

✓ -Пожарный водоем на территории учреждения находится в неисправном состоянии и не заполнен водой, п. 48 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ».

✓ -Установка клапана на внутренних противопожарных водопроводах ПК №№ 1,2,3,6,7,8 не позволяют прокладывание пожарного рукава в любую сторону без резкого его перегиба. Маховик клапана в пожарном кране №8 не обеспечивает удобство его охвата рукой и вращения. На ПК №№6,7 не обеспечивается возможность вращения маховика, п. 5.8 ГОСТ Р 51844-2009.

-В здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение, п. 4.3.12. СП 1.13130.2020.

-Не осуществляется проверка состояния огнезащитной обработки чердачного помещения с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) и с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, п. 13 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ».

-Приемно-контрольные приборы установки автоматической пожарной сигнализации не установлены в помещениях с круглосуточным пребыванием дежурного персонала или защищенном от несанкционированного доступа, п. 13.14.5 СП 5.13130.2009.

Изложенные нарушения требований действующего законодательства являются следствием ненадлежащего исполнения отдельными должностными лицами образовательного учреждения своих должностных обязанностей, а также отсутствии должного контроля со стороны руководства, что недопустимо в дальнейшем и требует незамедлительного устранения.

На основании изложенного, в соответствии со ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1.Принять конкретные меры к устранению выявленных нарушений закона, причин и условий им способствующих и недопущению их впредь.

2.Рассмотреть вопрос о дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших нарушение закона.

3.Рассмотреть представление с обязательным участием представителя прокуратуры города Прохладного, заблаговременно известив прокурора города о времени и месте его рассмотрения.

4.О результатах рассмотрения представления сообщить в прокуратуру города в установленный законом месячный срок в письменной форме.

В соответствии со ст. 6 ФЗ РФ «О прокуратуре Российской Федерации», требования, вытекающие из его полномочий, подлежат безусловному исполнению

в установленный срок. Неисполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ст. 17.7 КоАП РФ.

Прокурор города
старший советник юстиции



К.Х. Карамурзов