



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

ПРОКУРАТУРА
ГОРОДА ПРОХЛАДНОГО

ПРОХЛАДНЭ КъАЛЭМ
И ПРОКУРАТУРЭ

ПРОХЛАДНЫЙ ШАХАРНЫ
ПРОКУРАТУРАСЫ

ул. Гагарина, 35, г. Прохладный, КБР, 360145

21.03.2022 № 9-14-2022

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений Федеральных законов от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»

Прокуратурой города Прохладного по поручению прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики, совместно: ОНД МЧС по г. Прохладный и Прохладненского района проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности дошкольных учреждений г.о. Прохладный КБР.

В соответствии п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон) образовательные организации обязаны осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения и воспитания обучающихся.

Согласно статье 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Подпунктом 2 ч. 6 ст. 28 Закона образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Между тем, под противодействием терроризму в соответствии с п. 4. ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», понимается деятельность органов государственной власти и органов местного

236912 887319

Директору МБОУ «СОШ № 4 им. А.Г.
Головко»

Пентезиди Н.А.

ул. Строительная, 272а, г. Прохладный,
КБР, 361000

самоуправления, а также физических и юридических лиц в том числе, по предупреждению терроризма, по выявлению и последующему устраниению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма); минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма. Одним из основных принципов противодействия терроризму, согласно ст. 2 Федерального закона № 35-ФЗ, является приоритет мер предупреждения терроризма.

В соответствии с п.п. «д» п.11 «Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации», утвержденной Президентом РФ 05.10.2009 года (далее – Концепция противодействия терроризму в РФ) одной из основных задач противодействия терроризму является обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей.

Финансовое обеспечение противодействия терроризму, согласно пункту 40 Концепции, осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и средств хозяйствующих субъектов.

Пунктом 42 Концепции установлено, что расходы на финансирование мероприятий в области противодействия терроризму определяются каждым субъектом Российской Федерации и органом местного самоуправления самостоятельно за счет средств своих бюджетов.

Согласно части 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.1998 № 124- ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», одной из целей государственной политики в интересах детей является защита детей от факторов, негативно влияющих на их физическое развитие в образовательных учреждениях.

Проведена проверка на предмет соблюдения пожарной безопасности в ДО № 8 МБОУ «СОШ № 4 им. А.Г. Головко», в ходе которой выявлены следующие нарушения:

- Здание учреждения не оборудовано внутренним противопожарным водопроводом. На территории учреждения отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения, ч. 1 ст. 62 ФЗ №123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;
- В здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение, п.4.3.12. СП 1.13130.2020.

В ДО № 12 МБОУ «СОШ № 4 им. А.Г. Головко»:

- Для облицовки потолка в помещениях группы «Колокольчики» использованы декоративно-отделочные материалы с неопределенной степенью горючести, ч. 7 ст. 134, ФЗ №123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;
- В здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение, п.4.3.12. СП 1.13130.2020.

В ДО № 22 МБОУ «СОШ № 4 им. А.Г. Головко»:

- Для покрытия пола и декоративной отделки потолка на путях эвакуации в коридоре здания использованы материалы с неопределенной степенью горючести, п. 6.25 СНиП 21-01-97*; ст. 134, таблица 28 ФЗ №123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.
- Пожарный водоем на территории учреждения находится в неисправном состоянии и не заполнен водой, п.

48 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»;

- Установка клапана на внутренних противопожарных водопроводах ПК №№ 1,2,3,6,7,8 не позволяют прокладывание пожарного рукава в любую сторону без резкого его перегиба. Маховик клапана в пожарном кране №8 не обеспечивает удобство его охвата рукой и вращения. На ПК №№6,7 не обеспечивается возможность вращения маховика, п. 5.8 ГОСТ Р 51844-2009;
- В здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение, п. 4.3.12. СП 1.13130.2020;
- Не осуществляется проверка состояния огнезащитной обработки чердачного помещения с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) и с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, п. 13 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»;
- Приемно-контрольные приборы установки автоматической пожарной сигнализации не установлены в помещениях с круглосуточным пребыванием дежурного персонала или защищенном от несанкционированного доступа, п. 13.14.5 СП 5.13130.2009.

Изложенные нарушения требований действующего законодательства являются следствием ненадлежащего исполнения отдельными должностными лицами образовательного учреждения своих должностных обязанностей, а также отсутствия должного контроля со стороны руководства, что недопустимо в дальнейшем и требует незамедлительного устранения.

На основании изложенного, в соответствии со ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1.Принять конкретные меры к устраниению выявленных нарушений закона, причин и условий им способствующих и недопущению их впредь.

2.Рассмотреть вопрос о дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших нарушение закона.

3.Рассмотреть представление с обязательным участием представителя прокуратуры города Прохладного, заблаговременно известив прокурора города о времени и месте его рассмотрения.

4.О результатах рассмотрения представления сообщить в прокуратуру города в установленный законом месячный срок в письменной форме.

В соответствии со ст. 6 ФЗ РФ «О прокуратуре Российской Федерации», требования, вытекающие из его полномочий, подлежат безусловному исполнению в установленный срок. Неисполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ст. 17.7 КоАП РФ.

И.о. прокурора города
советник юстиции

Е.В. Самохвалова, тел. 7-11-29

P.V. Текушев